

5015

آئین کار اصول طراحی ایمنی و بهداشت

ساختمان واحد کلرزنی در تصفیه آب

آشامدنی

فهرست مطالب

آیین کار اصول طراحی ایمنی و بهداشت ساختمان واحد کلر زن گازی در تصفیه آب آشامیدنی

هدف و دامنه کاربرد

فضاهای تشکیل دهنده واحد کلر زنی گازی

اصول و ضوابط طراحی ایمنی و بهداشت ساختمان واحد کلر زنی و انبار سیلندر گاز

نکات ایمنی سیلندرهایی گاز کلر

ضوابط نگهداری و انبار سیلندرهایی گاز کلر

ضوابط حمل و نقل سیلندرهایی گاز کلر

روشهای تشخیص نشت گاز و مقابله با آن

اقدامات بهداشتی و امداد در هنگام بروز خطر نشت گاز

تجهیزات و وسایل حفاظت فردی

تجهیزات و اتصالات کلر زنهایی گازی

بسمه تعالی

پیشگفتار

استاندارد آیین کار اصول طراحی ایمنی و بهداشت ساختمان واحد کلر زن گازی در تصفیه آب آشامیدنی بوسیله کمسیون فنی مربوطه تهیه و تدوین شده و در پنجاه و هشتمین کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانی مورخ 1377/12/24 مورد تأیید قرار گرفته ، اینک به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحی قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می گردد .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم ، استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در کمسیون فنی مربوطه مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود .

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و استاندارد کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای لازم این استاندارد با استفاده از منابع زیر تهیه گردیده است :

1 - ((دستورالعملهای بهره برداری کلرزنهای گازی)) - تهیه و تدوین : شهلا فروزانفر - وزارت نیرو - شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - مدیریت نظارت در بهداشت آب و فاضلاب شهری - آذر ماه 1376.

2 - مهندس ابراهیم نیا ، پریدخت و مهندس بازرگان ، ناصر و مهندس سهرابی ، امیر - ((بهداشت و ایمنی کار با مواد شیمیایی)) - انتشارات مرکز تحقیقات نیرو (متن) - سال 1376.

3 - مهندس رزمیان فر ، پرویز - ((خطرات حریق مواد شیمیایی)) - انتشارات جزیل - سال 1370.

4. NFPA43c.codeforthestorageofgaseousOxidizingMaterials.1986the

Handlingofchlorine-IRANpowerGenerationcoTransmissionco.

TAVANIRtousspowerstation.Mashad.1984.

آیین کار اصول طراحی ایمنی و بهداشت ساختمان واحد کلر زن گازی در تصفیه آب آشامیدنی

0 - مقدمه

آب مادهای حیاتی است که حدود 60 تا 70 درصد وزن بدن انسان بالغ را تشکیل می دهد و بعد از اکسیژن مهمترین ماده برای زیستن می باشد و بهداشت همگانی اجتماعات انسانی در درجه اول به وجود و فراوانی و در دسترس بودن آب سالم بستگی دارد .

آلایندههایی که ممکن است در منابع آب موجود باشند شامل مواد معدنی و آبی ، گازهای محلول و باکتریهای بیماری زا می باشند که بایستی با توجه به نتایج آزمایش آب خام منبع مورد استفاده ، عمل تصفیه فیزیکی و شیمیایی مناسب برای آن پیش بینی شود . اگر چه در تصفیه

فیزیکی (ته نشینی و صاف کردن) ذرات معلق و تعدادی از باکتریها و موجودات زنده از آب جدا می‌شوند ولیکن برای اطمینان از سالم بودن آب برای آشامیدن و مصارف بهداشتی و تفریحی و ورزشی، گندزدایی آن یک ضرورت است. مقصود از گندزدایی آب آشامیدنی، از بین بردن عوامل بیماریزا (پاتوژن) و جلوگیری از شیوع بیماریهای قابل انتقال بوسیله آب است. در حال حاضر استفاده از کلر برای گندزدایی به دلیل ارزان بودن و قدرت میکروب کشی و اثر ابقایی نسبتاً خوب آن، متداول‌ترین روش در دنیا واز جمله کشور ما می‌باشد. کلر را می‌توان به صورت گاز کلر (Cl_2) و یا به صورت ترکیب هیپوکلریت کلسیم $CaOCl_2$ و یا هیپوکلریت سدیم $NaOCl$ در گندزدایی آب به کار برد. در تصفیه آب آشامیدنی شهرها و مصارف صنایع بزرگ، کلر زنی غالباً به صورت گاز کلر انجام می‌شود.

کلر گازی است خطرناک و کار با آن نیاز به احتیاطهای لازم دارد. از آنجایی که کلر، گازی جذب شونده، محرک و خفه کننده برای انسان است. حد مجاز آستانه (TLV) آن در هوای استنشاقی معادل 3 میلی گرم در متر مکعب تعیین شده است. تنفس گاز کلر به مقدار زیاد باعث مسمومیت بسیار شدید شده و گاهی مرگ آور است. بطور کلی ایمنی و بهداشت عمومی و محیط کار در تصفیه خانه‌ها ارتباط مستقیمی به چگونگی طراحی ساختمان و رعایت ضوابط ایمنی کار با گاز کلر دارد. لذا به منظور پیشگیری از بروز احتمالی حوادث و خطرات جانی و مالی ناشی از نشت گاز در محیط کار و محیط زیست، آتش سوزی و انفجار و تأمین سلامت کارکنان و ساکنان اطراف، تدوین اصول طراحی ایمنی و بهداشت ساختمان واحد کلر زن در تصفیه آب آشامیدنی یک ضرورت است.

1- هدف و دامنه کاربرد

- هدف از تدوین این آئین کار، تهیه ضوابط و تدوین اصول طراحی ایمنی و بهداشت ساختمان واحد کلر زن در تصفیه آب آشامیدنی شهری، روستایی و صنایع می‌باشد به گونه‌ای که با کاربرد آن بتوان به اهداف زیر دست یافت:
- 1- بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت محیط کار پرسنل تصفیه خانه‌ها.
 - 2- کاهش زیان‌های جانی و مالی ناشی از نشت گاز، آتش‌سوزی و انفجار در واحدهای کلر زنی.
 - 3- تأمین، حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و سلامت عمومی و محیط زیست.

2- فضاهای تشکیل دهنده واحد کلر زنی گازی

واحد کلر زنی بخشی از سیستم تصفیه آب آشامیدنی و بهداشتی است (برای گندزدایی شیمیایی آب) که شامل قسمتهای زیر می‌باشد:

- 2-1 اتاق استقرار سیلندرهای آماده مصرف
 - 2-2 اتاق کلر زنی
 - 2-3 انبار نگهداری سیلندرهای گاز کلر
 - 2-4 اتاق فرمان و کنترل
 - 2-5 حوضچه خنثی سازی
 - 2-6 اتاق استقرار سیلندرهای آماده مصرف
- به اتاقی مسقف و ایمن اتلاق می‌گردد که بر حسب مصرف آب مورد نیاز، یک یا چند سیلندر یک تنی یا با حجم کمتر بر روی حداقل دو واحد سکوی ویژه مستقر شده باشند.
- 2-7 اتاق کلر زنی
- به فضای مسقف و ایمن در واحد کلر زنی اتلاق می‌گردد که عمل تزریق گاز کلر به منظور گندزدایی و سالم سازی آب آشامیدنی بوسیله دستگاههای کلر زنی خود کلو و سیستمهای کنترل و ایمنی مربوط در این اتاق انجام می‌شود.
- 2-8 انبار نگهداری سیلندرهای گاز کلر
- به فضای مسقف و ایمن در واحد کلر زنی اتلاق می‌شود که سیلندرهای گاز کلر اعم از خالی یا پر طبق ضوابط ایمنی در آن نگهداری می‌گردد.
- 2-9 اتاق فرمان و کنترل
- فضای مسقف و ایمن در واحد کلر زنی است که از طریق پنجره‌های شیشه‌ای بسته، مشرف به اتاق استقرار سیلندرها و اتاق کلر زنی بوده و شخص یا اشخاص اداره کننده و ناظر واحد در آن مستقر می‌باشند.
- 2-10 حوضچه خنثی سازی

حوضچه‌ای است که نزدیک اتاق کلر زنی و انبار سیلندرهای گاز کلر ساخته می‌شود و همواره دارای آب آهک و یا سود در حد اشباع می‌باشد تا در مواقع بروز نشت گاز با غوطه‌ور کردن سیلندر در آن موجب خنثی کردن گاز کلر نشتی از سیلندر گردیده و از آلوده شدن محیط کار و محیط زیست به گاز کلر جلوگیری بعمل آید.

3 - اصول و ضوابط طراحی ایمنی و بهداشت ساختمان واحد کلر زنی و انبار سیلندر گاز

- 3-1 - ساختمان واحد کلر زنی بایستی مستقل از دیگر واحدها و ترجیحاً هم سطح زمین باشد.
- 3-2 - ابعاد اتاق استقرار سیلندرهاى آبی آماده مصرف حداقل $3*4*5$ (طول , عرض , ارتفاع) متر باشد تا فضای کافی برای اپراتور جهت انجام تعمیرات یا تعویض سیلندر موجود باشد.
- 3-3 - پی ستونهای استقرار سیلندرهاى گاز دارای استحکام کافی باشد.
- 3-4 - دیوارهای جانبی اتاق استقرار سیلندرهاى گاز و اتاق کلر زنی حداقل به ضخامت 40 سانتیمتر و مجهز به یک لایه عایق حرارتی با ضخامت حداقل 2/5 سانتیمتر گردد.
- 3-5 - سقف اتاق استقرار سیلندرهاى آماده مصرف و اتاق کلر زنی به صورت شیب دار اجرا شود تا آب باران و برف در آب رو به راحتی تخلیه گردد , هدف از این امر آن است که هیچگونه رطوبتی بر روی کپسولهای گاز کلر اثر گذار نباشد.
- 3-6 - سقف اتاقهای استقرار سیلندرهاى گاز و کلر زنی باید دارای عایق حرارتی باشد.
- 3-7 - در سقف اتاق استقرار سیلندرهاى گاز آماده مصرف شبکه افشانک آب (روش سقفی) مناسب تعبیه شود تا در مواقع اضطراری (نشت گاز) به منظور شستشوی گاز عمل نماید.
- 3-8 - مصالح ساختمانی مورد استفاده برای پوشش دیوارها , کف و سقف اتاق استقرار سیلندرهاى آماده مصرف , کلر زنی و انبار سیلندرهاى گاز میبایست در برابر خردگی و آتش مقاوم باشد.
- 3-9 - در ورودی برای حمل سیلندر به داخل و خارج انبار می تواند از نوع کشویی یا ریلی باشد ولی در خروج عادی و اضطراری کارکنان باید از نوع لولایی و به طرف بیرون باز شود.
- 3-10 - سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب واحد کلر زنی برای مواقع اضطراری پیش بینی شود.
- 3-11 - پیش بینی حوضچه آب آهک در حد اشباع و یا سود خارج از اطاق کلر زنی با ابعاد حداقل $3*3*1/5$ (طول * عرض * عمق) متر که همواره باید دارای آب آهک در حد اشباع باشد (برای غوطه‌ور کردن دو سیلندر یک تنی) همچنین شیر تخلیه در پایین ترین نقطه حوضچه تعبیه گردد.
- 3-12 - محل انبار سیلندرهاى کلر باید دور از محل رفت و آمد وسائط نقلیه عمومی باشد.
- 3-13 - محل نگهداری و استقرار سیلندرهاى کلر بایستی دور از منابع تولید حرارت و تابش مستقیم نور خورشید باشد.
- 3-14 - سیلندرهاى گاز دور از لوله‌های بخار آب , رادیاتور , اجاق گاز و یا بویلرها نگهداری شوند.
- 3-15 - اتاق نگهداری سیلندرهاى کلر و واحد کلر زنی باید دارای دیوارهای بدون درز و شکاف باشد تا امکان نشت احتمالی گاز به اتاقهای دیگر وجود نداشته باشد.
- 3-16 - اتاق استقرار سیلندرهاى آماده مصرف و انبار باید مجهز به جرثقیل سقفی از نوع هیدرولیکی و الکتریکی چهار حالتی باشد و تیری که جرثقیل بر روی آن نصب می‌گردد به گونه‌ای باشد که سیلندرهاى اتاق استقرار سیلندرهاى آماده مصرف و انبار را پوشش دهد . ضمناً اتصال بازوهای جرثقیل به کمربند سیلندرها باید به طور خودکار طراحی شود.
- 3-17 - دسته کنترل جرثقیل در خارج از اتاق استقرار سیلندرهاى آماده مصرف و انبار و در کنار حوضچه آب آهک و درون محفظه مناسب قرار گیرد (طول کابل دسته کنترل به گونه‌ای انتخاب شود که اپراتور قادر به کار کردن با آن از فاصله دور باشد)
- 3-18 - حوضچه خنثی سازی ترجیحاً در مقابل اتاق استقرار سیلندرهاى آماده مصرف و در مجاورت انبار سیلندرها یا بین اتاق استقرار سیلندرهاى آماده مصرف و انبار سیلندرها طراحی و ساخته شود.
- 3-19 - کانالهای تخلیه هوا مجهز به فن مکنده در ارتفاع بیست سانتیمتری از کف اتاق اسقرار سیلندرهاى آماده مصرف و اتاق کلر زنی تعبیه شود و هوای خروجی میبایست به حوضچه خنثی سازی هدایت و بعد از آن به هوای آزاد تخلیه گردد.
- 3-20 - فن دمنده , هوای آزاد باید نزدیک به سقف اتاق استقرار سیلندرهاى آماده مصرف و اتاق کلر زنی نصب گردد.
- 3-21 - سیستم لوله کشی , ساده و دارای حداقل اتصالات و عایق در مقابل حرارت زیاد باشد و هرگز از لوله کشی طویل استفاده نشود.

- 3 - 22 - تابلوی برق و کلید قطع و وصل (تهویه و روشنایی) اتاق استقرار سیلندرهای آماده مصرف در خارج از آن نصب گردد . همچنین تجهیزات ایمنی مناسب برای تابلوهای برق شامل سیم ارت , کف پوش عایق , فیوز , کنتور فاز و .. منظور گردد .
- 3 - 23 - نقشه استقرار واحد کلر زنی سیلندرهای یک تنی در دو تیپ **A** و **B** ذیلاً آمده شده است .

4 - نکات ایمنی سیلندرهای گاز کلر

- 4 - 1 - مخازن , سیلندرها و دیگر ظروف گاز کلر بایستی بر اساس مشخصات فنی استانداردهای بین المللی مانند **ASME, DOT** یا **API** طراحی و ساخته شوند .
- 4 - 2 - سیلندرهای کلر بایستی مجزا از مواد شیمیایی یا ترکیباتی مانند آمونیاک , اکسیژن , روغن و مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی و هیدروکربنهای گازی و مایع نگهداری شوند .
- 4 - 3 - شیر سیلندرها , مخازن , ظروف گاز کلر در انبار بایستی دارای کلاهک ایمنی مخصوص باشد و فقط هنگام استفاده می‌بایست کلاهک باز شود .
- 4 - 4 - سیلندرها و دیگر مخازن گاز کلر بایستی از لحاظ خوردگی و نشت مورد بازدیدهای منظم و مستمر قرار گیرند .
- 4 - 5 - در زمان اتصال یا باز کردن سیلندرها یا مخازن نبایستی کارکنان به تنهایی اقدام نمایند .
- 4 - 6 - سیلندرها و دیگر ظروف گاز کلر نبایستی به حالتی قرار گیرند که خطر سقوط داشته باشند و یا خطر سقوط جسمی بر روی آنها وجود داشته باشد .
- 4 - 7 - تجهیزات سیستم کلر زنی در تمام اوقات بایستی از رطوبت عاری باشند .
- 4 - 8 - استفاده از گریسهای معمولی برای روغن کاری قطعات کلر زنی مجاز نمی‌باشد و بایستی از گریسهای مقاوم در برابر کلر که بنیان فلوئر یا کلروفلوئر مناسب داشته باشد , استفاده گردد .
- 4 - 9 - آموزش افرادی که در ارتباط با دریافت , انبار کردن یا استفاده از کلر و نگهداری آن می‌باشند در زمینه مسایل بهداشت و ایمنی کار با کلر و نحوه نصب , چگونگی کشف , ردیابی نشت گاز , تعمیر و نگهداری و چگونگی استفاده از وسایل ایمنی و رعایت نکات بهداشتی ضروری است .
- 4 - 10 - اطمینان از قرارگیری کارکنان در مورد مطالب آموزش داده شده حاصل شود .

5 - ضوابط نگهداری و انبار سیلندرهای گاز کلر

- 5 - 1 - مخازن بزرگ باید روی پایه‌های محکم فولادی یا بتنی قرار داده شود و مخازن با حجم معمولی روی سطح محکم و پایدار قرار داده شود .
- 5 - 2 - از فضای زیرزمین یا زیر همکف نبایستی برای انبار گاز کلر استفاده کرد .
- 5 - 3 - سیلندرها و دیگر ظروف گاز نبایستی در نزدیکی آسانسورها یا سیستم‌های تهویه و دیگر بازشوها قرار گیرد تا از خطر نشست و پخش گاز به سایر قسمتهای ساختمان جلوگیری شود .
- 5 - 4 - سیلندرها یا مخازنی که در محوطه باز انبار می‌شوند بایستی بر روی کف بتونی یا مقاوم رد برابر حریق قرار گیرند .
- 5 - 5 - چنانچه از سیلندرهای گاز کلر در محل‌های دور بست و سرپوشیده نگهداری می‌شود می‌بایست حتماً به سیستم آگروز فن مثبت مجهز باشند . فاصله بین دو سیلندر در محل انبار محل 1 متر و حداقل 30 سانتیمتر باشد .
- 5 - 6 - مخازن یک تنی گاز کلر بایستی مطابق دستور العمل سازنده انبار شوند .
- 5 - 7 - سیلندرهای گاز کلر ترجیحاً به صورت عمومی انبار شوند .
- 5 - 8 - سیلندرها کمی بالاتر از سطح زمین قرار گیرند و برای جلوگیری از غلتیدن باید آنها را مهار کرد .
- 5 - 9 - سیلندرهای پر و خالی باید جدا از هم نگهداری شوند و با برچسب پر و خالی مشخص گردند .
- 5 - 10 - سیلندرها و دیگر ظروف قابل حمل بایستی به نحوی انبار شوند که به راحتی قابل دسترسی باشند .
- 5 - 11 - برای دسترسی آسان به سیلندرها باید یک راه باز و بدون مانع با عرض حداقل یک متر برای دسترسی و بازرسی به هر نقطه از مخازن در انبار وجود داشته باشند .

- 5 - 12 - یک مسیر با عرض حداقل یک متر از در ورودی تا محل استقرار سیلندرها وجود داشته باشد.
- 5 - 13 - برای هر سیلندر گاز، شناسنامه‌ای حاوی اطلاعات زیر تهیه گردد:
- شماره سریال، نام ایستگاه، تاریخ رسوب زدایی، تاریخ تست فشار، تاریخ پر کردن سیلندر.
- 5 - 14 - در انبار سیلندر گاز، وسایل ایمنی مناسب از قبیل کپسول آتش نشانی، ماسک، کپسول اکسیژن، زنگ خطر، دماسنج و تلفن در محل مناسب و در دسترس فوری قرار داده شود.
- 5 - 15 - مکان تخلیه و بارگیری باید مجهز به وسایل و تجهیزات ایمنی باشد.
- 5 - 16 - نصب تجهیزات الکتریکی از قبیل وسایل اندازه‌گیری برقی، جعبه فیوز، کلیدهای برق و امثالهم در انبار و محل نگهداری سیلندرها گاز کلر ممنوع است.
- 5 - 17 - داخل انبار باید همواره تمیز، خنک و عاری از بخارات خورنده بوده و از تهویه مناسب برخوردار باشد.
- 5 - 18 - کنترل روزانه تجهیزات ایمنی واحد کلر زنی و انبار از قبیل ماسک، سیستم تهویه، زنگ خطر، دوش آب، چشم شوی، کپسول آتش نشانی و کپسول اکسیژن و اطمینان از صحت و کارایی آنها انجام گیرد.
- 5 - 19 - کنترل و اندازه‌گیری روزانه دمای انبار و واحد کلر زنی ضروری است.
- 5 - 20 - ورود افراد متفرقه به انبار اکیدا ممنوع است.
- 5 - 21 - پوشش درهای انبار باید از جنس مقاوم در برابر آتش باشد.
- 5 - 22 - محوطه خارجی اطراف انبار بایستی عاری از گیاه و علفهای هرز خشک و یا ضایعات قابل اشتعال باشد.

6 - ضوابط حمل و نقل سیلندرها گاز کلر

- 6 - 1 - برای حرکت دادن سیلندرها و دیگر مخازن گاز کلر بایستی تجهیزات مناسب وجود داشته باشد.
 - 6 - 2 - سیلندرها گاز کلر هنگام حمل بایستی به صورت عمودی بارگیری شوند و کاملاً مهار شوند.
 - 6 - 3 - برای بارگیری سیلندرها گاز کلر باید از جرثقیل یا بالابرهای مغناطیسی استفاده شود.
 - 6 - 4 - در هنگام حمل و نقل باید کلاهک محافظه شیر تخلیه بر روی آن قرار داده شود.
 - 6 - 5 - برای بلند کردن سیلندر هرگز از کلاهک محافظ روی شیر کپسول استفاده نگردد.
 - 6 - 6 - ارابه دستی حمل سیلندرها کوچک بایستی مجهز به بست یا زنجیر جهت مهار کردن سیلندر در جای خود باشد و یا طراحی آن به گونه‌ای صورت پذیرد که حمل این مخازن و سیلندرها با ایمن انجام گیرد.
 - 6 - 7 - از انداختن سیلندر از ارتفاع بر روی زمین و یا غلطاندن آن بر سطح زمین و ضربه زدن به آن جدا خودداری شود.
 - 6 - 8 - از قرار دادن سیلندرها گاز کلر پر در معرض تابش مستقیم آفتاب اکیدا خودداری شود.
 - 6 - 9 - در محل بارگیری و تخلیه سیلندرها گاز، پیش‌بینی حوضچه خنثی‌سازی (حوضچه آب آهک) پیش‌بینی گردد.
 - 6 - 10 - ترجیحاً بارگیری و حمل و نقل سیلندرها گاز در ساعاتی از شبانه روز انجام گیرد که رفت و آمد کمتر است.
 - 6 - 11 - در مبداء و قبل از حمل سیلندرها گاز پر، از شیرهای سیلندر بازدید کامل بعمل آید.
 - 6 - 12 - افرادی که با حمل و نقل سیلندرها گاز سروکار دارند باید آموزشهای لازم در زمینه پیشگیری و مقابله با خطرات احتمالی را فرا گیرند.
 - 6 - 13 - وسیله نقلیه حمل‌کننده سیلندر باید به وسایل هشدار دهنده مجهز بوده و دارای فلاشر و علامت حمل گاز خطرناک باشد.
 - 6 - 14 - راننده وسیله نقلیه و افراد همراه می‌بایست ماسک ضد گاز کلر برای مواقع اضطراری در اختیار داشته باشند.
- ### 7 - روشهای تشخیص نشت گاز و مقابله با آن
- 7 - 1 - تشخیص گاز کلر در هوا از طریق حس بویایی
 - 7 - 2 - تشخیص بوسیله معرفهای شیمیایی، عملی‌ترین روش استفاده از یک پارچه آغشته به آمونیاک و قرار دادن آن سر یک چوب که با آن محل نشت گاز کلر را در مسیر اولیه و اتصالات می‌توان پیدا کرد (آمونیاک در مقابل گاز کلر تولید دود سفید رنگ می‌کند)
 - 7 - 3 - استفاده از کاغذ آغشته به یدور پتاسیم و نشاسته. (در صورت وجود کلر رنگ کاغذ آبی می‌شود)

7-4 - در صورت گاز کلر ، اپراتور مجاز خواهد بود که دوش آب را بر روی سیلندر باز نماید ، بدلیل کاهش حرارت بدنه سیلندر گاز کمتری از آن خارج شود .

7-5 - ایجاد سیستم خودکار نشت یاب در واحد کلر زنی و انبار و کنترل مداوم آن توسط اپراتور و انبار دار .

7-6 - در موقع بروز خطر نشت گاز ، ضمن رعایت اصول موارد ایمنی اولیه باید به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شود .

7-7 - در صورت نشت گاز کلر استفاده از حوضچه‌ها آب آهک برای خنثی سازی گاز کلر مناسب‌ترین اقدام است .

7-8 - در صورت نشت گاز باید برای دور کردن افراد از محل خطر با به صدا درآوردن زنگ خطر اقدام گردد .

7-9 - در صورت نشت مایع کلر ، کپسول را به نحوی قرار دهید که کلر به صورت گاز کلر خارج شود در هر صورت هنگام خروج گاز مایع ، از پاشیدن آب بر روی سیلندر جدا خودداری گردد .

7-10 - در زمان انجام تعمیرات ، سیستم کلر زنی تماماً از مدار خارج شود ، سپس اقدام به تعمیر گردد .

8 - اقدامات بهداشتی و امداد در هنگام بروز خطر نشت گاز

8-1 - بدون استفاده از ماسک مخصوص گاز کلر از ناحیه‌ای که آلودگی گاز وجود دارد عبور ننمائید .

8-2 - برای دور شدن از محیط آلوده به گاز مبادرت به‌دویدن نکنید ، بلکه آهسته قدم بردارید در صورت نداشتن ماسک ، دهان و بینی خود را با یک دستمال یا پارچه مرطوب بپوشانید .

8-3 - در محیط آلوده به گاز خطرناک در جای پست و گود قرار نگیرید .

8-4 - برای دور شدن از محیط آلوده به گاز خلاف مسیر جریان باد حرکت کنید (به عنوان مثال چنانچه باد از غرب به شرق می‌باشد به طرف شمال یا جنوب حرکت کنید)

8-5 - از محل آلوده به گاز دور شوید و قبل از اینکه راه طولانی طی کنید در یک محل برای مدت کوتاهی استراحت کنید .

8-6 - افراد مسموم شده از گاز را فوراً از محل آلوده خارج کنید .

8-7 - افراد مسموم شده از گاز را به اولین مرکز پزشکی برسانید .

8-8 - از تکان دادن فرد مسموم خودداری شود و سعی شود برای انتقال مسموم از برانکارد یا وسیله مشابه استفاده شود .

8-9 - برای خارج نمودن شخص آسیب دیده از محل آلوده بایستی از ماسک مخصوص گاز کلر استفاده شود .

8-10 - در صورت نبودن ماسک مخصوص ، گذاشتن دستمال یا پارچه مرطوب روی دهان و بینی فرد آسیب دیده و امدادگر توصیه می‌شود .

8-11 - فقط در موردی که تنفس فرد مسموم قطع شده باشد ، تنفس مصنوعی بدهید .

8-12 - مسموم را طوری بخوابانید که قسمت فوقانی بدن (سر و گردن) به طرف بالا قرار گیرد .

8-13 - تا رسیدن پزشک مسموم را به حالت استراحت نگهدارید و از صحبت کردن با او خودداری گردد .

8-14 - روی بدن مسموم را بپوشانید ، زیرا خنک کردن بدن مسموم ممکن است باعث شدت مسمومیت او شود .

8-15 - در صورتی که فرد مسموم برای تنفس کردن مشکل دارد می‌توان از کپسول اکسیژن با مصرف پزشکی استفاده کرد ، در غیر این صورت از این کار باید جدا خودداری شود .

8-16 - در صورت پاشیده شدن کلر مایع به سطح بدن ، شستشوی محل آلوده شده با آب فراوان بسیار مفید خواهد بود .

9 - تجهیزات و وسایل حفاظت فردی

9-1 - بارانی یا روپوش مخصوص گاز

9-2 - دستکش از جنس مقاوم در برابر اسید و آتش

9-3 - کلاه ایمنی از جنس مقاوم در برابر اسید و آتش

9-4 - ماسک تنفسی (ماسک حذف کننده گازهای خطرناک)

9-5 - وسایل حفاظت فردی بایستی در یک ویترین مخصوص و در دسترس فوری قرار داده شود .

9-6 - برای نزدیک شدن به سیلندر گاز دارای نشتی و یا محل آلوده به گاز کلر ، افراد بایستی از دستگاه‌های تنفسی فشار مثبت استفاده نمایند .

10 - تجهیزات و اتصالات کلر زنهای گازی

- 10 - 1** - حتی الامکان لوله کشی کوتاه و دارای حداقل اتصالات باشد .
- 10 - 2** - لوله کشی از سیلندرها بطرف کلریناتور با شیب ملایمی (جهت شیب بطرف سیلندر) در نظر گرفته شود تا در صورت فرار کلر نوزاد مجدداً به سیلندر بازگشت داده شود تا اختلالی در کلریناتور ایجاد ننماید (*HeadLine*)
- 10 - 3** - برای آب بندی اتصالات از بکار بردن واشرهای لاستیکی پرهیز شود بهتر است از فیبرهای فشرده آزیست برای این منظور استفاده گردد .
- 10 - 4** - جنس لوله کشی از سیلندر تا محل ورود آب باید از لوله فشار قوی یا آلیاژ مس (یا استیل و یا نقره) بوده بنحوی که قابل انعطاف باشد .
- 10 - 5** - سیلندرهایی تک شیر (فاز گاز) بایستی به صورت عمودی مورد استفاده قرار گیرند اما سیلندرهایی دارای دو شیر در هر دو حالت می تواند مورد استفاده قرار گیرد با توجه به جهت فلش یا علامت ▲ , گاز کلر یا کلر مایع مورد استفاده قرار گیرد.
- 10 - 6** - رد زمان تعویض سیلندر و قبل از برقراری جریان گاز کلر بهتر است لوله کشی و اتصالات با عبور دادن گاز نیتروژن از سیستم و کنترل نشت توسط کف صابون, از عدم وجود نشت اطمینان حاصل شود و پس از تخلیه نیتروژن در آب , جریان گاز کلر برقرار گردد .
- 10 - 7** - قدرت بوستر پمپ انتخابی برای پمپ آب باید 2/5 برابر فشار گاز کلر در نظر گرفته شود .
- 10 - 8** - نصب دو فیلتر یکی قبل از کلریناتور (مانع ورود ناخالصی گاز کلر) و یکی قبل از بوستر پمپ (مانع ورود شن و ماسه و مواد معلق آب بدون دیفیوزر) مناسب خواهد بود .
- 10 - 9** - دیفیوزر (پخشان) باید به نحوی در لوله آب یا کانال آب تعبیه گردد که کاملاً در آب غوطه ور باشد و امکان خروج راحت گاز کلر وجود داشته باشد .
- 10 - 10** - در زمان نصب انژکتور در مسیر ورودی آب باید اطمینان حاصل شود که لوله کاملاً در جای خود قرار گرفته و امکان مکش هوا وجود ندارد .
- 10 - 11** - در صورت عدم وجود دبی سنج , آنالایزر و کلر باقی مانده در سیستم بهتر است سیلندرها بر روی باسکول قرار داده شوند تا اپراتور با محاسبه کاهش وزن سیلندر میزان کلر تزریقی در آب را دقیقاً محاسبه نماید .
- 10 - 12** - بمنظور افزایش ضریب اطمینان در بهره برداری از کلر زنهای گازی , وجود مواد مناسب به شرح جدول شماره 1 توصیه می گردد :